Produktestamm Atemschutz-Material, Subventionen, Lebensdauer

Artikel-Nummer	Verkaufsbezeichnung	Technische Bezeichnung	Gruppe	Einheit	Sub	Ablegereife	Prüfung/Wartung		Bemerkungen
							Feuerwehr	Fachfirma	
Kamer.0156	Wärmebildkamera Flir K2	Flir K2	AS	Stk.	ja	ab 8 Jahren	monatlich		Funktionskontrolle
Kamer.0156.3	Ladehalterung mit Ladeeinschub 1 Akku	FZ-Ladehalterung Flir K2	AS	Stk.	ja	ab 8 Jahren	monatlich		
Nebel.0117	Nebelgerät JEM ZR25 inkl. Fernbedienung	JEM ZR25	AS	Stk.	nein		nach Gebrauch		
Press.div	Pressluftatmer	diverse	AS	Stk.	ja	18 Jahre	nach Gebrauch	jährlich	Servicevertrag
Press.div	Lungenautomat	diverse	AS	Stk.	ja	18 Jahre	nach Gebrauch	jährlich	Servicevertrag
Press.div	Maske	diverse	AS	Stk.	ja	18 Jahre	nach Gebrauch	jährlich	Servicevertrag
Press.div	Fluchtgerät	diverse	AS	Stk.	ja	10 Jahre	nach Gebrauch	jährlich	Servicevertrag
Press.div	Prüfkopf	diverse	AS	Stk.	nein	gem. Hersteller	vor Gebrauch	jährlich	Servicevertrag
Press.div	Pressluftflasche 6 Liter/300bar mit Flaschenventil, Leichtstahl	diverse	AS	Stk.	ja		nach Gebrauch	alle 10 Jahre	
Press.div	Pressluftflasche Composite	diverse	AS	Stk.	nein	gem. Hersteller	nach Gebrauch	alle 5 Jahre	
Press.div	Bodyguard	Zusatzausrüstung	AS	Stk.	nein		vor Gebrauch	jährlich	
Press.2401	Filtermaske Dräger X-plore 6300 Vollmaske Panorama Nova Standard	ohne Sprechmembrane	AS	Stk.	nein	Datum	nach Gebrauch		Dichtigkeit + Sichtprüfung
Press.2403	Kombifilter Rd40 ABEK2 HG/St	Schraubfilter	AS	Stk.	nein	Datum	vor Gebrauch		Ablaufdatum
ZubAS.0102	Gabelschlüssel SW30 f/PA-Flasche	SW30 f/PA-Flasche	AS	Stk.	ja				
ZubAS.0312	Nebelflüssigkeit zu JEM-Magnum Geräte	zu JEM Magnum	AS	Stk.	nein				
ZubAS.0401.1E	Uhr zu Atemschutz-Truppüberwachungstafel	zu AS-Truppüberwachungstafel	AS	Stk.	nein				
ZubAS.0403	Atemschutz-Truppüberwachungstafel Typ Swiss 2 modifiziert	Überwachungstafel Swiss 2	AS	Stk.	ja		vor Gebrauch		Funktionskontrolle
ZubAS.0403.1E	Zeitauslösebolzen mit Schlüsselring zu AS-Truppüberwachungstafel	vergütet, 1.4301	AS	Stk.	nein				
ZubAS.0403.2E	Atemschutz Einsatz-Block	zu Truppüberwachungstafel	AS	Stk.	nein				
ZubAS.0601	Verschluss-Stopfen zu Flaschenventil, Set à 25 Stk.	zu Flaschenventil	AS	Stk.	nein				