

Produktstamm Elektro-Material, Subventionen, Lebensdauer (Datum: 22.05.2025)

Artikel-Nummer	Verkaufsbezeichnung	Einheit	Sub	Ablegereife (Ende der Lebensdauer)	Prüfung/Wartung		Bemerkungen
					Feuerwehr	Fachfirma	
Gener.0223	Generator MAG Typ 144 SL 10kVA (8kW)	Stk.	ja	ab 20 Jahre	dreimonatlich	alle 2 Jahre	Funktionskontrolle
Gener.0327	Generator HONDA EU 30 iS 3kW / 12,2A	Stk.	nein	ab 20 Jahre	dreimonatlich	alle 2 Jahre	Funktionskontrolle
Gener.0329	Generator HONDA EU 22i 1,8kW / 7,8A	Stk.	ja	ab 20 Jahre	dreimonatlich	alle 2 Jahre	Funktionskontrolle
Handl.0322	Handlampe Survivor X ATEX LED mit Akku, ohne Ladestation	Stk.	ja		monatlich		Funktionskontrolle
Handl.0323	Ladestation Survivor X ATEX, 5-fach 230V/12V	Stk.	ja				
Handl.0324	Handlampe Survivor X ATEX LED mit Akku und Ladestation 12/230 Volt	Stk.	ja		monatlich		Funktionskontrolle
Handl.3103	Handlampe, UK2 AA eLED-ET mit Heck-Druckschalter, Zone 1 + 2	Stk.	ja		monatlich		Funktionskontrolle
Handl.4104	Stablampe gelb, Verkehrsgruppe Typ Razor LED gelb, 3AA	Stk.	ja		monatlich		Funktionskontrolle
Handl.5102	Lampenhalter zu Fahrbahnschranke Modell Nissen	Stk.	ja				
Handl.5110	Warnleuchte LED Star-Flash LED 610 / Nissen	Stk.	ja		monatlich		Funktionskontrolle
Handl.5111.2E	Bodenplatte zu Blitzleuchte LED Modell Eflare	Stk.	ja			nach Gebrauch	
Handl.5111.3E	Halter zu Blitzleuchte LED Modell Eflare	Stk.	ja			nach Gebrauch	
Handl.5112	Kunststoff-Adapter für Leitkegel und Faltsignal, zu Blitzleuchte LED	Stk.	ja			nach Gebrauch	
Handl.5115	Blitzleuchte Eflare LED gelb, EN810 ATEX	Stk.	ja		monatlich		Funktionskontrolle
Handl.5115.Set	Blitzleuchten-Set Eflare LED 4 Lampen Bodenplatte, Halter, gelb, EN810 ATEX	Stk.	ja		monatlich		Funktionskontrolle
Handl.5201	Powerflare Warnleuchte LED gelb, Batterie-Betrieb (CR-123)	Stk.	nein		monatlich		Funktionskontrolle

Produktstamm Elektro-Material, Subventionen, Lebensdauer (Datum: 22.05.2025)

Artikel-Nummer	Verkaufsbezeichnung	Einheit	Sub	Ablegereife (Ende der Lebensdauer)	Prüfung/Wartung		Bemerkungen
					Feuerwehr	Fachfirma	
Handl.5202	Powerflare Warnleuchte LED blau, Batterie-Betrieb (CR-123)	Stk.	nein		monatlich		Funktionskontrolle
Handl.5203	Powerflare Warnleuchte LED grün, Batterie-Betrieb (CR-123)	Stk.	nein		monatlich		Funktionskontrolle
Kabel.0102.1E	Stecker Typ 13 230V/10A/P+N+E IP55, schwarz	Stk.	ja				
Kabel.0102.40	Kabelrolle 40 m, 3x1.5 mm ² , 2xT13 230 Volt - IP55	Stk.	ja		nach Gebrauch	alle 2 Jahre	Elektrogeräteprüfung
Kabel.1103.30	Kabelrolle 30 m, 5x1.5 mm ² , 2xT15 400 Volt - IP55	Stk.	ja		nach Gebrauch	alle 2 Jahre	Elektrogeräteprüfung
Kabel.1104.30	Kabelrolle 30 m, 5x2,5 mm ² , CEE 400 Volt, 1xT25 IP55, 1xCEE16 - IP44	Stk.	ja		nach Gebrauch	alle 2 Jahre	Elektrogeräteprüfung
Kabel.1205.50	Kabelrolle Ex 50 m, 5x2,5 mm ² 1x CEE, 16 A, 400 Volt	Stk.	nein		nach Gebrauch	alle 2 Jahre	Elektrogeräteprüfung
Kabel.5103	Steckdosenverteiler Typ 6200 schwarz 2xCEE16/T15/T13 (IP55), mit FI-Schutz	Stk.	nein		nach Gebrauch	alle 2 Jahre	Elektrogeräteprüfung
Ladeg.0103	Batterieladegerät Acctiva Easy 1204 12V 4A, inkl. Wandhalterung	Stk.	ja				
Ladeg.0120	Spiralkabel zu Magcode Dose 12V	Stk.	ja				
Schei.0102.60	Flächenstrahler LED 60W inkl Anschlusskabel 5m + Stecker T13	Stk.	ja		nach Gebrauch	alle 2 Jahre	Elektrogeräteprüfung
Schei.0120	Arbeitsleuchte SUPRABEAM W6r Akku 14.8V / 5,2Ah	Stk.	ja		nach Gebrauch	alle 2 Jahre	Elektrogeräteprüfung
Schei.0201	Beleuchtungsballon ILS 2000	Stk.	nein		nach Gebrauch	alle 2 Jahre	Elektrogeräteprüfung
Schei.0210	ILS Beleuchtungsballon 1200	Stk.	nein		nach Gebrauch	alle 2 Jahre	Elektrogeräteprüfung
Schei.0222	Beleuchtungszyylinder ApolloLED ECO 230V/300W, inkl. Transporttasche	Stk.	nein		nach Gebrauch	alle 2 Jahre	Elektrogeräteprüfung
ZubEL.0103	Megaphon TM-25, mit Sirene 25 W, 115 dB	Stk.	nein		monatlich		Funktionskontrolle