

Produktstamm Lösch-Material, Subventionen, Lebensdauer (Datum: 08.05.2025)

Artikel-Nummer	Verkaufsbezeichnung	Einheit	Sub	Ablegereife (Ende der Lebensdauer)	Prüfung/Wartung Feuerwehr Fachfirma	Bemerkungen
Armat.0101	Übergangsstück St 75/55	Stk.	ja			
Armat.0102	Übergangsstück St 55/25	Stk.	nein			
Armat.0105	Übergangsstück St 110/75	Stk.	nein			
Armat.0112	Ueberflur-Hydrantenschlüssel, Alu / rot mit Knaggen für Übergangsstück	Stk.	ja			
Armat.0121	Unterflur-Hydrantenschlüssel	Stk.	ja			
Armat.0151.055	Halter zu Storzkupplung ST 55	Stk.	nein			
Armat.0151.075	Halter zu Storzkupplung St 75/55	Stk.	nein			
Armat.0151.110	Halter zu Storzkupplung St 110	Stk.	nein			
Armat.0151.125	Halter zu Storzkupplung St 125/110	Stk.	nein			
Armat.0201	Teilstück mit Schiebern Storz 75 / 3x Storz 55	Stk.	ja			
Armat.0202	Teilstück mit Schiebern Storz 55 / 2x Storz 55	Stk.	ja			
Armat.0204	Teilstück mit Kugelabsperung Storz 55 / 2x Storz 25	Stk.	nein			
Armat.0206.75	Entleerungsventil mit Rückschlagklappe St 75	Stk.	ja			
Armat.0301.75	Absperrschieber Storz 75/75	Stk.	nein			
Armat.0402	Schlauchschlossschlüssel St 75/55	Stk.	ja			
Armat.0403	Schlauchschlossschlüssel St 125/110	Stk.	ja			
Armat.0404	Schlauchschlossschlüssel St 125/150	Stk.	ja			

Produktstamm Lösch-Material, Subventionen, Lebensdauer (Datum: 08.05.2025)

Artikel-Nummer	Verkaufsbezeichnung	Einheit	Sub	Ablegereife (Ende der Lebensdauer)	Prüfung/Wartung Feuerwehr Fachfirma	Bemerkungen
Armat.0502.25E	Saug- / Druckdichtung St 25	Stk.	nein			
Armat.0502.38E	Saug-/ Druckdichtung St 38	Stk.	nein			
Armat.0502.55E	Storz-Druck-Gummidichtung St 55	Stk.	nein			
Armat.0502.75E	Storz-Druck-Gummidichtung St 75	Stk.	nein			
Armat.0503.110E	Saugdichtung St 110	Stk.	nein			
Armat.0503.125E	Saugdichtung St 125	Stk.	nein			
Armat.0503.150E	Saugdichtung St 150	Stk.	nein			
Armat.0503.55E	Saugdichtung St 55	Stk.	nein			
Armat.0503.75E	Saugdichtung St 75	Stk.	nein			
Armat.0601.55	Storzkupplung St 55 mit Innengewinde G2	Stk.	nein			
Armat.0601.75	Storzkupplung St 75 mit Innengewinde G2	Stk.	nein			
Armat.0611.75	Storzkupplung St 75 mit Innengewinde G 2 1/2	Stk.	nein			
Loesc.0121.09	Sprühschaum-Handfeuerlöscher, 9 Liter Primus, fluorfrei, Brandklasse A,B	Stk.	ja			Herstellerangaben
Loesc.0122.09	Schaumfeuerlöscher, 9 Liter Minimax, fluorfrei Brandklasse A,B	Stk.	ja			Herstellerangaben
Loesc.0124.09	Schaumfeuerlöscher, 9 Liter Gloria, fluorfrei, Brandklasse A,B	Stk.	ja			Herstellerangaben
Loesc.0126.09	Sprühschaum-Handfeuerlöscher, 9 Liter Meistar, fluorfrei, Brandklasse A,B	Stk.	ja			Herstellerangaben

Produktstamm Lösch-Material, Subventionen, Lebensdauer (Datum: 08.05.2025)

Artikel-Nummer	Verkaufsbezeichnung	Einheit	Sub	Ablegereife (Ende der Lebensdauer)	Prüfung/Wartung Feuerwehr Fachfirma	Bemerkungen
Loesc.0201.06	Pulver-Handfeuerlöscher, 6 kg Primus, Brandklasse A,B,C	Stk.	ja			Herstellerangaben
Loesc.0201.09	Pulver-Handfeuerlöscher, 9 kg Primus, Brandklasse A,B,C	Stk.	ja			Herstellerangaben
Loesc.0201.12	Pulver-Handfeuerlöscher, 12 kg Primus, Brandklasse A,B,C	Stk.	ja			Herstellerangaben
Loesc.0202.06	Pulverfeuerlöscher, 6 kg Minimax, Brandklasse A,B,C	Stk.	ja			Herstellerangaben
Loesc.0202.09	Pulverfeuerlöscher, 9 kg Minimax, Brandklasse A,B,C	Stk.	ja			Herstellerangaben
Loesc.0202.12	Pulverfeuerlöscher, 12 kg Minimax, Brandklasse A,B,C	Stk.	ja			Herstellerangaben
Loesc.0203.06	Pulverfeuerlöscher, 6 kg Helveteck, Brandklasse A,B,C	Stk.	ja			Herstellerangaben
Loesc.0203.09	Pulverfeuerlöscher, 9 kg Helveteck, Brandklasse A,B,C	Stk.	ja			Herstellerangaben
Loesc.0203.12	Pulverfeuerlöscher, 12 kg Helveteck, Brandklasse A,B,C	Stk.	ja			Herstellerangaben
Loesc.0204.06	Pulverfeuerlöscher, 6 kg Gloria, Brandklasse A,B,C	Stk.	nein			Herstellerangaben
Loesc.0204.09	Pulverfeuerlöscher, 9 kg Gloria, Brandklasse A,B,C	Stk.	nein			Herstellerangaben
Loesc.0204.12	Pulverfeuerlöscher, 12 kg Gloria, Brandklasse A,B,C	Stk.	ja			Herstellerangaben
Loesc.0216.09	Pulverlöscher, 9 kg Meistar, Brandklasse A,B,C	Stk.	ja			Herstellerangaben
Loesc.0216.12	Pulverlöscher, 12 kg Meistar, Brandklasse A,B,C	Stk.	ja			Herstellerangaben
Loesc.0301.05	Kohlensäure-Handfeuerlöscher, 5 kg Primus, Brandklasse B	Stk.	ja			Herstellerangaben
Loesc.0302.05	Kohlendioxidfeuerlöscher, 5 kg Minimax, Brandklasse B	Stk.	ja			Herstellerangaben

Produktstamm Lösch-Material, Subventionen, Lebensdauer (Datum: 08.05.2025)

Artikel-Nummer	Verkaufsbezeichnung	Einheit	Sub	Ablegereife (Ende der Lebensdauer)	Prüfung/Wartung Feuerwehr Fachfirma	Bemerkungen
Loesc.0304.05	Kohlendioxidfeuerlöscher, 5 kg Gloria, Brandklasse B,C	Stk.	ja			Herstellerangaben
Loesc.0306.05	Kohlensäurefeuerlöscher, 5 kg Meistar/Vulkan, Brandklasse B,C	Stk.	ja			Herstellerangaben
Loesc.0307.05	Kohlensäurefeuerlöscher, 5 kg Sicli, Brandklasse B,C	Stk.	ja			Herstellerangaben
Loesc.0500.E	Kunststoffplombe 9mm, 1000 Stk.	Stk.	ja			
Loesc.1101	Eimerspritze Ständer, Pumpe, Schlauch; Kessel	Stk.	ja		jährlich	Funktion & Sichtprüfung
Loesc.1103	Wasserkessel Stahl, verzinkt 11 Liter, Ø290mm	Stk.	ja		jährlich	Funktion & Sichtprüfung
Loesc.1105	Kübelspritze Schlauch und Düse mit Vollstrahl	Stk.	ja		jährlich	Funktion & Sichtprüfung
Loesc.1201	Löschdecke (ohne Tasche) 1.5 x 1.8 m	Stk.	ja		nach Gebrauch	
Loesc.1251	Tasche zu Löschdecke	Stk.	ja			
Loesc.1301.P	Löschdecke FS-100, mit GVZ-Logo 1 x 1 m, EN 1869	Stk.	nein		nach Gebrauch	
Loesc.1305	Brandschutzdecke per Laufmeter Breite 1,8m, nach EN1869, weiss	m	nein			Herstellerangaben
Loesc.1310	Asche-Eimer mit Deckel	Stk.	nein			
Loesc.1320.100	Nachfüllsack Vermiculit 100 Lt 4-8mm	Sack	nein			Herstellerangaben
Loesc.1320.62	LiBaDrum, 62 Liter, Stahlblechfass inkl. Magnetfolie	Stk.	nein			Herstellerangaben
Loesc.1501	Löschbecken 3000 Liter mit Gestell verzinkt, steckbar	Stk.	nein		nach Gebrauch	Funktion & Sichtprüfung
Loesc.1501.1	Transportsäcke grau 1x Gestänge / 1x Becken	Stk.	nein			
Motsp.0103	Motorspritze FOX 4 Display seitlich	Stk.	ja	ab 20 Jahre	dreimonatlich alle 2 Jahre	Funktionskontrolle

Produkttestamm Lösch-Material, Subventionen, Lebensdauer (Datum: 08.05.2025)

Artikel-Nummer	Verkaufsbezeichnung	Einheit	Sub	Ablegereife (Ende der Lebensdauer)	Prüfung/Wartung Feuerwehr Fachfirma	Bemerkungen
Motsp.0104	Motorspritze FOX 4 Display oben	Stk.	ja	ab 20 Jahre	dreimonatlich alle 2 Jahre	Funktionskontrolle
Motsp.0104.1	Transporträder zu Motorspritze Fox 4	Stk.	ja	ab 20 Jahre		
Motsp.0104.2	Zusätzliche 5-Tasten Bedienfeld für Bedienung LCS 2.0	Stk.	nein			
Motsp.0104.3	Blitzstart und Druckauswahl "BS/6/8/10/12 bar" für Pumpendruckregler	Stk.	nein			
Motsp.0110.1	Fahrwerk komplett zu Typ UP3 / UP4	Stk.	ja			
Motsp.0111	Motorspritze Vogt / Ziegler Typ UP 4, inkl. TOURMAT + WZ-Satz	Stk.	ja	ab 20 Jahre	dreimonatlich alle 2 Jahre	Funktionskontrolle
Motsp.0201.110	Saugkorb / Seiher St 110	Stk.	ja	ab 20 Jahre	nach Gebrauch	Sichtprüfung
Motsp.0201.125	Seiher St 125	Stk.	ja	ab 20 Jahre	nach Gebrauch	Sichtprüfung
Motsp.0202.0812	Entleerungsleine blau, Ø8mm, Länge 12m einseitig mit Schlaufe und Kausche	Stk.	nein			
Motsp.0202.110	Saugschlauch, 2 m St 110	Stk.	ja	ab 20 Jahre	nach Gebrauch	Vakuumprobe
Motsp.0202.110E	Kupplungsgriff klappbar Paar 110-A	Stk.	ja			
Motsp.0202.1215	Halteleine rot, Ø12mm, Länge 15m einseitig mit Schlaufe und Kausche	Stk.	nein			
Motsp.0202.125	Saugschlauch, 2 m St 125	Stk.	ja	ab 20 Jahre	nach Gebrauch	Vakuumprobe
Motsp.0203.125	Sammelstück mit Klappe 125/2x75	Stk.	ja			
Motsp.0204.110	Schwimmender Saugkorb, 2700 ltr. Anschluss St 110	Stk.	ja	ab 20 Jahre	nach Gebrauch	Sichtprüfung
Motsp.0205.110	Sammelstück mit Klappe 2x Storz 75 / 1x Storz 110	Stk.	ja			

Produktstamm Lösch-Material, Subventionen, Lebensdauer (Datum: 08.05.2025)

Artikel-Nummer	Verkaufsbezeichnung	Einheit	Sub	Ablegereife (Ende der Lebensdauer)	Prüfung/Wartung Feuerwehr Fachfirma	Bemerkungen
Motsp.0251.125	Drahtkorb zu Seiher St 125	Stk.	ja	ab 20 Jahre	nach Gebrauch	Sichtprüfung
Motsp.0251.150	Drahtkorb zu Seiher St 150	Stk.	ja	ab 20 Jahre	nach Gebrauch	Sichtprüfung
Schla.0104.5520	Schlauch innengummiert D=52, L=20 m, gelb	Stk.	ja		jährlich	Dichtprüfung
Schla.0106.2504	Schlauch innengummiert mit Strahlrohr D= 25, L= 2,5m, weiss	Stk.	ja		jährlich	Dichtprüfung
Schla.0106.2520	Schlauch innengummiert D=25, L=20m, weiss	Stk.	nein		jährlich	Dichtprüfung
Schla.0106.2540	Schlauch innengummiert D=25, L=40m, weiss	Stk.	nein		jährlich	Dichtprüfung
Schla.0106.4220	Schlauch innengummiert D=42, L=20 m, rot	Stk.	ja		jährlich	Dichtprüfung
Schla.0106.7520	Schlauch innengummiert D=75, L=20 m, rot	Stk.	ja		jährlich	Dichtprüfung
Schla.0106.7535	Schlauch innengummiert D=75, 35 m, Kupplung mit Sperrklinke	Stk.	ja		jährlich	Dichtprüfung
Schla.0106.Korb	Schlauch innengummiert D=40, L=20 m, weiss, zu Schlauchtragkorb	Stk.	ja		jährlich	Dichtprüfung
Schla.0202.2520	Schlauch aussen/innengummiert D=25, L=20 m, rot	Stk.	nein		jährlich	Dichtprüfung
Schla.0202.4220	Schlauch aussen/innengummiert D=42, L=20 m, rot	Stk.	ja		jährlich	Dichtprüfung
Schla.0202.4225	Schlauch aussen/innengummiert D=42, L=2,5 m, rot	Stk.	ja		jährlich	Dichtprüfung
Schla.0202.5520	Schlauch aussen/innengummiert D=55, 20 m, gelb	Stk.	ja		vor Gebrauch	Dichtprüfung
Schla.0202.7506	Schlauch aussen/innengummiert D=75, 6 m, rot	Stk.	ja		jährlich	Dichtprüfung
Schla.0202.7520	Schlauch aussen/innengummiert D=75, 20 m, rot	Stk.	ja		jährlich	Dichtprüfung

Produkttestamm Lösch-Material, Subventionen, Lebensdauer (Datum: 08.05.2025)

Artikel-Nummer	Verkaufsbezeichnung	Einheit	Sub	Ablegereife (Ende der Lebensdauer)	Prüfung/Wartung Feuerwehr Fachfirma	Bemerkungen
Schla.0202.7535	Schlauch aussen/innengummiert D=75, 35 m Storzkupplung mit Sperrklinke	Stk.	ja		jährlich	Dichtprüfung
Schla.0203.1102	Schlauch aussen/innengummiert D=110, 20 m, rot	Stk.	nein		jährlich	Dichtprüfung
Schla.0306.3820	Hochdruckschlauch, D=38, L=20 m	Stk.	ja		jährlich	Dichtprüfung
Verbr.0102.KN	Standrohr 1-armig, KN Storz 75	Stk.	ja			
Verbr.0141	Uebergangsstück GN/KN	Stk.	ja			
Verbr.0404	Hohlstrahlrohr AWG, verstellbar 60-130-235 lt/min.	Stk.	ja			Herstellerangaben
Verbr.0404.10	Netzmittelhalter AWG FIRE-EX 1000	Stk.	ja			
Verbr.0404.11	Netzmittelpatrone 1000 zu AWG FIRE-EX 1000	Stk.	ja			
Verbr.0404.1E	inkl. Turborad Grösse 2	Stk.	nein			
Verbr.0404.4E	Beschriftungsstreifen zu Hohlstrahlrohr AWG	Stk.	nein			
Verbr.0404.6E	Reparaturset TSPR Gr. 2 Turborad + Zahnring	Stk.	nein			
Verbr.0411	Hohlstrahlrohr AWG, verstellbar 360-550-750 l/min.	Stk.	ja			Herstellerangaben
Verbr.0415	Hohlstrahlrohr PROTEK 19-37-90-150 l/min. Storz 25	Stk.	nein			Herstellerangaben
Verbr.0501	Schlauchverlängerung 10 m Gartenschlauch	Stk.	ja			
Verbr.0501.3E	Storzkupplung 55/19 mm zu Schlauchverlängerung	Stk.	nein			
Verbr.0501.4E	Storzkupplung 55/16 mm zu Schlauchverlängerung	Stk.	nein			
Verbr.0501.5E	Storz-Festkupplung mit IG 1" KA 66 mm	Stk.	nein			
Verbr.0601.1200	Wasserwerfer verstellbar, 1200 Liter	Stk.	ja			Herstellerangaben

Produkttestamm Lösch-Material, Subventionen, Lebensdauer (Datum: 08.05.2025)

Artikel-Nummer	Verkaufsbezeichnung	Einheit	Sub	Ablegereife (Ende der Lebensdauer)	Prüfung/Wartung Feuerwehr Fachfirma	Bemerkungen
Verbr.0701.1000	Hydroschild, St 55 verstellbar bis 1'000 l	Stk.	ja			Herstellerangaben
Verbr.0751.55	Rohrbogen zu St 55 Hydroschild	Stk.	ja			
Verbr.1121.1E	Manometer zu Mittelschaumrohr	Stk.	nein			Herstellerangaben
Verbr.1121.200	Mittelschaumrohr 200 lt/min.	Stk.	ja			Herstellerangaben
Verbr.1201.200	Zumischer 200 lt/min Eingang + Ausgang Storz 55	Stk.	nein			Herstellerangaben
Verbr.1201.2001E	Ansaugschlauch zu Zumischer Storz 25, 1500mm	Stk.	nein			
ZubLO.0101	Schlauchtraghälter mit Klettverschluss Polyester, rot	Stk.	nein			
ZubLO.0203.110	Schlauchbrücke, faltbar für 2 Schläuche Ø110mm	Stk.	nein			
ZubLO.0203.75	Schlauchbrücke, faltbar für 2 Schläuche Ø75mm	Stk.	ja			
ZubLO.0301.20E	Dichtungsschrauben D=20 mm	Stk.	nein			
ZubLO.0301.30E	Dichtungsschrauben D=30 mm	Stk.	nein			